

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области
620075 г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; Тел.346-10-56; oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо-
Туринского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, 86. тел.2-39-91

Предписание № 45 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская средняя
общеобразовательная школа

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туринского
городского округа, Слободо-Туринского муниципального района по пожарному надзору Пахомова
К.А. № 45 от 19 октября 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с:

«03» ноября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
проведена проверка

Пахомовым Константином Александровичем – заместителем начальника ОНД и ПР Туринского
ГО, Слободо – Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области (заместителем главного государственного инспектора Туринского района по пожарному
надзору), эксперты не привлекались.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

На территории, в зданиях, помещениях Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Ленская средняя общеобразовательная школа по адресу: 623918, Свердловская
область, Туринский район, с. Ленское, ул. Кирова, 59.

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021 г.	
2	На объекте отсутствуют двери и приспособления для самозакрывания дверей на лестничных клетках 1 и 2 этажей	п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Туринского ГО,
Слободо-Туринского МР УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области Пахомов К.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 03 ” ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ [подпись]
(подпись)

“ 03 ” ноября 20 20 г.



и.о. директора [подпись]
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного государственного инспектора Туринского района по пожарному надзору) майор внутренней службы Пахомов К.А.

«03» ноября 2020 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Неймишева М.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«03» ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)